













# Komunikat o stanie jakości wody na Krytej Pływalni w Chrzanowie

## Jakość wody\* w nieckach basenowych

| Obieg   | BASEN SPORTOWY   | BASEN REKREACYJNY  | BASEN HAMOWNY  | BASEN BRODZIK  | SPA 1   | SPA 2   |
|---|--|--|--|--|---|---|
| Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych                                     |   |                 |                 |                |    |    |
| Data wykonania badań zleconych  | 03.12.2019   | 03.12.2019   | 03.12.2019   | 03.12.2019   | 03.12.2019  | 03.12.2019  |
| Parametry odbiegające od wymagań  | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,073 ±0,007 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l   | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,079 ±0,007 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,055 ±0,007 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,085 ±0,007 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,10 ±0,014 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l oraz suma THM 0,11<br>Norma 0,1 | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,10 ±0,014 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l oraz suma THM 0,11<br>Norma 0,1 |
| Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań | Wyczyszczono i zdezynfekowano niecki basenowe<br>Wymieniono wodę w basenach hamowny, brodzik oraz SPA 1 i 2, w pozostałych przyspieszono wymianę wody.<br>Przeprowadzono dodatkowe płukanie filtrów<br>Wdrożono ściśle respektowanie zapisów regulaminu dotyczącego obowiązku umycia ciała pod natryskiem<br>Planowany termin poprawy jakości wody 20 XII 2019r. |  |  |  |   |   |

## Jakość wody\* w cyrkulacji

|   |  |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|
| Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych                                     |   |               |               |  |    |    |
| Data wykonania badań zleconych  | 03.12.2019   | 03.12.2019   | 03.12.2019   | 03.12.2019   | 03.12.2019  | 03.12.2019  |
| Parametry odbiegające od wymagań  | brak przekroczeń   | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,046 ±0,008 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,046 ±0,008 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l | brak przekroczeń   | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,10 ±0,014 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l oraz suma THM 0,11<br>Norma 0,1 | Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,10 ±0,014 mg/l<br>Norma 0,03 mg/l oraz suma THM 0,11<br>Norma 0,1 |
| Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań | Wyczyszczono i zdezynfekowano niecki basenowe<br>Wymieniono wodę w basenach hamowny, brodzik oraz SPA 1 i 2, w pozostałych przyspieszono wymianę wody.<br>Przeprowadzono dodatkowe płukanie filtrów<br>Wdrożono ściśle respektowanie zapisów regulaminu dotyczącego obowiązku umycia ciała pod natryskiem<br>Planowany termin poprawy jakości wody 20 XII 2019r. |  |  |  |   |   |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, na podstawie Protokołu rocznej oceny wody za okres od 1 kwietnia 2019r. do 31 lipca 2019r. Znak: PSE.HK.431/OB.-06/19 z dnia 4 września 2019r., stwierdza, że woda w Krytej Pływalni w Chrzanowie, ul. Mydlana 20 odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) z nieprawidłowościami.

\*Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) przez CBIDGP Sp. z o. o. na zlecenie Krytej Pływalni w Chrzanowie.



woda w normie



woda warunkowo dopuszczona do użytkowania



woda nie spełnia norm



woda w trakcie badań