













# Komunikat o stanie jakości wody na Krytej Pływalni w Chrzanowie

## Jakość wody\* w nieckach basenowych

Obieg	BASEN SPORTOWY	BASEN REKREACYJNY	BASEN HAMOWNY	BASEN BRODZIK	SPA 1	SPA 2
Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych						
Data wykonania badań zleconych	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019
Parametry odbiegające od wymagań	brak przekroczeń	brak przekroczeń	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,041 ±0,007 mg/l Norma 0,03 mg/l	brak przekroczeń	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,076 ±0,014 mg/l Norma 0,03 mg/l	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,074 ±0,014 mg/l Norma 0,03 mg/l
Podjęwane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań	Wyczyszczono i zdezynfekowano niecki basenowe Wymieniono wodę w basenach hamowny oraz SPA 1 i 2 Przeprowadzono dodatkowe płukanie filtrów Wdrożono ściśle respektowanie zapisów regulaminu dotyczącego obowiązku umycia ciała pod natryskiem Planowany termin poprawy jakości wody 7 X 2019r.					

## Jakość wody\* w cyrkulacji

Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych						
Data wykonania badań zleconych	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019
Parametry odbiegające od wymagań	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,048 ±0,009 mg/l Norma 0,03 mg/l	brak przekroczeń	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,046 ±0,008 mg/l Norma 0,03 mg/l	brak przekroczeń	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,051 ±0,009 mg/l Norma 0,03 mg/l	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,051 ±0,009 mg/l Norma 0,03 mg/l
Podjęwane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań	Wyczyszczono i zdezynfekowano układ cyrkulacji Wymieniono wodę w układzie cyrkulacji basenu hamowny oraz SPA 1 i 2 Przeprowadzono dodatkowe płukanie filtrów Wdrożono ściśle respektowanie zapisów regulaminu dotyczącego obowiązku umycia ciała pod natryskiem Planowany termin poprawy jakości wody 7 X 2019r.					

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, na podstawie Protokołu rocznej oceny wody za okres od 1 kwietnia 2019r. do 31 lipca 2019r. Znak: PSE.HK.431/OB.-06/19 z dnia 4 września 2019r., stwierdza, że woda w Krytej Pływalni w Chrzanowie, ul. Mydlana 20 odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) z nieprawidłowościami.

\*Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz.2016) przez CBIDGP Sp. z o. o. na zlecenie Krytej Pływalni w Chrzanowie.



woda w normie



woda warunkowo dopuszczona do użytkowania



woda nie spełnia norm



woda w trakcie badań